Общий вид опоры №1
(1:50)



1-1
(1:50)



Общий вид опоры №2
(1:50)



2-2
(1:50)



Общий вид опоры №3
(1:50)



3-3
(1:50)



Спецификация элементов на опору №1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Объем ед.,м³	Объем всего,м³
1	ТП 3.501.1-124	Сваи-оболочки СКМ6.60.3	4	0,9	3,6
2	288-ЮР/12-ТСП-НПЗ-КОПР.6	Ригель монолитный РМ-1	1	2.44	2.44
3	288-ЮР/12-ТСП-НПЗ-КОПР.6	Подферменник монолитный ПМ-1	2	0.053	0.11
	ТУ 2312-001-54359536-2011	Лак "Винилор-63"		6.39кг	30.5м2
	ТУ 2312-001-54359536-2011	Эмаль "Винилор-62 марки А"		18.25кг	61.0м2

Спецификация элементов на опору №2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Объем ед.,м³	Объем всего,м³
1	ТП 3.501.1-124	Сваи-оболочки СКМ6.60.3	4	0,9	3,6
2	288-ЮР/12-ТСП-НПЗ-КОПР.6	Ригель монолитный РМ-2	1	3,37	3,37
3	288-ЮР/12-ТСП-НПЗ-КОПР.6	Подферменник монолитный ПМ-2	2	0.121	0.242
	ТУ 2312-001-54359536-2011	Лак "Винилор-63"		6.39кг	30.5м2
	ТУ 2312-001-54359536-2011	Эмаль "Винилор-62 марки А"		18.25кг	61.0м2

Спецификация элементов на опору №3

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Объем ед.,м³	Объем всего,м³
1	ТП 3.501.1-124	Сваи-оболочки СКМ6.60.3	4	0,9	3,6
2	288-ЮР/12-ТСП-НПЗ-КОПР.6	Ригель монолитный РМ-1	1	2.44	2.44
3	288-ЮР/12-ТСП-НПЗ-КОПР.6	Подферменник монолитный ПМ-1	2	0.053	0.11
	ТУ 2312-001-54359536-2011	Лак "Винилор-63"		6.39кг	30.5м2
	ТУ 2312-001-54359536-2011	Эмаль "Винилор-62 марки А"		18.25кг	61.0м2

5-5



Примечание:

1.Полые круглые забивные сваи диам.0,6м с заполнением песчано-гравийной смесью и устройством монолитного участка в голове сваи выполнены по ТП серии 3.501.1-124. "Полые круглые сваи и сваи-оболочки диаметром 0,4-3,0 м из предварпряженного и обычного железобетона для опор мостов". Длина сваи 12м.
Расчетная нагрузка на одну сваи 103 т. Несущим слоем грунта служит слой-
- песок средней крупности, средней степени водонасыщения.
Все размеры даны в миллиметрах, отметки - в метрах.
2. Система высот Балтийская.
3. Таблица описания инженерно-геологических элементов см. 014000.10.095-ТКР1.2 Ч2.
4. Открытые бетонные поверхности опор грунтуются лаком "Винилор-63" в 1 слой и окрашиваются эмалью "Винилор-62 марки А" в 2 слоя.

						288-ЮР/12-ТСП-ТКР-НПЗ.5		
						Реконструкция проспекта Гуйкина		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Разработал		Дмитрачёв			09.12	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Надземный пешеходный переход	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Мухлатова			09.12		П	5	
ГИП		Перминов			09.12				
						Общий вид опор №1, №2, №3.	ООО "ТехноСтройПроект"		