Схема подключения светильников к магистрали освещения

Тип системы заземления "TN-C"



⊤ – Защитный проводник, нулевой защитный проводник (PE)

⟋ – Нулевой рабочий проводник (N)

1 – Заземление источника питания

2 – Открытые проводящие части

Инв.N подл | Подпись и дата | Взам. инв.N

Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата	01903000012120012l4-о.к.- РД2.2-ЭН		
						Реконструкция набережной им. Оруджева С.А. г. Надым (на участке от ул. Щербины до ул. Рыжкова с б-ром Стрижова)		
Разраб.		Сергеева			12.12	Устройство наружного освещения	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Кашпор			12.12		Р	12	14
						Схема подключения светильников к магистрали освещения	ООО НПФ "Дорцентр"		