



Общество с ограниченной ответственностью
«КОРПОРАЦИЯ РОСНЕФТЕГАЗ»

Генеральному директору
ООО НПФ «ДорЦентр»
А.А.Политову

Исх. № 113 от 27.01.16

О реконструкции АД «Сургут-
Салехард»

Уважаемый Александр Лукич!

Рассмотрев представленную документацию по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги «Сургут-Салехард, учаток Коротчаево – Новый Уренгой км724-742»» сообщая, что:

- ВЛ ближайшая к существующей автомобильной дороге обозначена как ВЛ 10кВ/3пр., фактически ВЛ 6 кВ/3Пр.
 - лист 12 ПК559+30-ПК 564+84
 - лист 13 ПК564+84-ПК5+46
 - лист 14 ПК575+46-ПК587+27
 - лист 15 ПК 587+27-ПК594+17
- Пересечения ВЛ ООО «Корпорация РОСНЕФТЕГАЗ» с автомобильной дорогой «Сургут-Салехард»:
 - ВЛ-10кВ (ПК551+90)
 - ВЛ-6кВ (ПК 559+30, ПК562+80, ПК574+40, ПК580+20, ПК582+50, ПК586+50, ПК594+50, ПК600+81,60, ПК608+83)

Необходимо предусмотреть перенос опор ВЛ в случае попадания опоры в тело дорожной насыпи, а также обеспечить минимальное расстояние от нижнего провода линии до дорожного покрытия не менее 4,5 метров.



- Предусмотреть перенос высоковольтной линии на участках проектируемого объезда: ПК 566+57-ПК568+57

Предусмотреть перенос опор ВЛ на расстояние не менее 10 м от оси проектируемого объезда, или произвести подъем линии и обеспечить минимальное расстояние от нижнего провода линии до дорожного покрытия не менее 4,5 метров.

Директор
Г.А. Савельева

г. Новый Уренгой, ул. Таёжная, д. 80.

Тел.: (3494) 99-71-71, Факс: (3494) 99-71-76; E-mail: info@krongs.ru



Исполнитель _____