



Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
«Тюменьэнерго»

**ФИЛИАЛ СЕВЕРНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ**

Россия, 629300, Тюменская область,
Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Новый Уренгой, а/я 932
Тел.: (3494) 23-89-76, 23-89-24
Факс: (3494) 23-89-09
seves@seves.te.ru

Генеральному директору

ООО НПФ «Дорцентр»

А.А. Политову

г. Тюмень

Тел / факс: 8 (3452) 552-515 / 552-510

Email: info@dorcentr.ru

«05» _____ 2015 г.
№ _____
Или № _____ от _____ 2015 г.

О выдаче ТУ

Уважаемый Александр Анатольевич!

Для разработки проектной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой км724 – 742», необходимо соблюдение следующих технических условий:

Реконструкция автомобильной дороги в месте пересечения с ВЛ-110 кВ «Уренгой – Лимбя-Яха 1,2 цепь, ответвление на ПС Фарафонтьевская в пролете опор №№12-13».

1. После проведения реконструкции, габарит от покрытия проезжей части дороги до нижних проводов ВЛ-110 кВ, в местах пересечения, должен быть не менее 7 метров (с учетом поправки на расчетную температуру до +30°).

2. В местах пересечения ВЛ с автомобильными дорогами с обеих сторон ВЛ на дорогах должны устанавливаться дорожные знаки в соответствии с требованиями государственного стандарта. Подвеска дорожных знаков на тросах-растяжках в пределах охранных зон ВЛ не допускается (ПУЭ седьмое издания 2.5.260);

До начала строительства, Вам необходимо, согласовать с филиалом Северные электрические сети проект с выполненными техническими условиями и получить разрешение на производство работ в охранной зоне ВЛ-110 кВ.

Заместитель директора -
Главный инженер

А.А. Симаков

Холкин Р.С.
(3494) 93-03-75
RHolkin@seves.te.ru



Система управления ОАО «Тюменьэнерго» работает в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 (OHSAS 18001)