

	Наименование и техническая характеристика.	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Оборудование и материалы.							
K2	<u>Канализация дождевая, самотечная</u>							
	Комплектная система очистки дождевых сточных вод , производительностью 50л/сек, состоящая из следующих модулей:							
6.1	1. Регулирующий колодец. DN 800/315 Ø1800мм, Н=4800мм с греющим кабелем.				компл.	1		
6.2	2. Канализационная насосная станция D=2200мм, Н=6300мм, 50х5-1,8х6,6 с греющим кабелем в комплекте с насосом марки SL1.100.150.40.4.51D.C (1раб, 1рез), щитом управления насосами, задвижками, обратными клапанами и расходомером				компл.	1		
6.3	3. Колодец гаситель напора DN200/315 Ø1800мм, Н=4800мм с греющим кабелем.				компл.	1		
6.4	4. Пескоуловитель 50л/с с греющим кабелем и сигнализатором уровня отделившихся взвешанных веществ				компл.	1		
6.5	5. Маслобензоотделитель 50л/с с греющим кабелем и сигнализатором уровня отделившихся нефтепродуктов				компл.	1		

инв.Н.подл. Подпись и дата Взам.инв.Н

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	УАИ-062/18-Р36-6-НК.СО		
Разработал	Вайткова	с. Вайт			11.18	Реконструкция аэродрома аэропорта Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ		
Гл. спец.	Вайткова	с. Вайт			11.18			
1 этап реконструкции .						Стадия	Лист	Листов
Очистные сооружения поверхностного стока. Наружные сети канализации						П	1	2
Н.контр.	Стасюк				11.18	Спецификация оборудования, изделий и материалов. 		
Нач.отд.	Григорьев				11.18			

