


Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	1 Очистные сооружения поверхностного стока							
	1.1 Оборудование							
ЩР-ОС	1.1. Щит распределительный, 31, 380В в составе				компл.	1		
	- корпус щита на 36 модулей, навесной, 31, с шинами E и N	ЩРН-36з-0 36 УХЛЗ	МКМ15-N-36-31-	"ИЭК" или аналог				585 (В) 310(Ш) 130(Г)
	- на вводе выключатель нагрузки -ЗР, 32А, 380В - 1шт			"Scneider electric" или аналог				
	- с выключателями распределения 60N-1В, 6А - 15шт.,			"Scneider electric" или аналог				
	60N-3В, 16А - 2шт.							
	1.2 Кабельные изделия							
	1.2.1 Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией	ВВГнг(A)-LS		"Томсккабель" или аналог				
	распространяющий горение, с пониженным дымо-газовыделением	ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-020-59680332-2010						
	сечением							
	5x4мм ² -0,66кВ				м	10		
	5x2,5мм ² -0,66кВ				м	10		
	3x1,5мм ² -0,66кВ				м	10		
	1.2.2 Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией бронированный	ВБШв		"Томсккабель" или аналог				
	стальными лентами, сечением	ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-020-59680332-2010						
	5x2,5мм ² -0,66кВ				м	30		
	3x2,5мм ² -0,66кВ				м	606		

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	УАИ-062/18-Р36-6-ЭС.СО			
						Реконструкция аэродрома аэропорта Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ			
Разработал	Куренкова				02.19	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Григорьева						П	1	2
Н.контр.	Стасюк					Спецификация оборудования, изделий и материалов			
Нач.отдела	Григорьев								

